

Российской Федерации  
Свердловская область  
городской округ Краснотурьинск  
муниципальное автономное  
образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная  
школа № 32»  
624440 Свердловская обл.,  
г. Краснотурьинск, ул. Попова, 46  
тел./факс 8 (34384) 6-30-40  
e-mail: [ou32\\_kras-tur@bk.ru](mailto:ou32_kras-tur@bk.ru)  
сайт <http://school32.krasnoturinsk.org/>  
04.08.2023 № 124

Главному государственному инспектору  
ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск,  
Волчанского ГО по пожарному надзору

И.А. Гринвальду

### Отчет о выполнении нарушений

Направляем в Ваш адрес сведения о выполнении мероприятий по предостережению о недопустимости нарушений обязательных требований от 07.06.2023г. № 10.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Сведения об исполнении
1.	Эвакуационный выход из помещения раздевалки не отделен от подвального помещения глухой противопожарной перегородкой 1-го типа	В настоящее время ведется работа по составлению сметы на данный вид работы.
2.	Устроена кладовая под лестничным маршем правой части здания	Выполнено
3.	Допускается выступ в полу, образованный трубой, а путях эвакуации из подвального помещения в правой части здания	В настоящее время ведется работа по составлению сметы на данный вид работы.
4.	Не все двери, ведущие в лестничные клетки здания, оборудованы приспособлениями для samozакрывания	01.09.2023
5.	Зафиксированы в открытом положении samozакрывающиеся двери лестничных клеток здания	Выполнено

И.о.директора



О.А. Бойченко

Исп. Бойченко О.А.  
89089079293